

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zakład w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 77 454 28 27
sekretariat@zabrze.psgaz.pl

"PRO-BUD"
Biuro Projektowo-Usługowe
Grażyna i Ryszard Boreccy
ul. Legionistów 3/1
49-300 Brzeg

Opole 28.08.2015

Wasz znak:
Nasz znak: ZTI/R/502-302-AF/15

Dot.: uzgodnienie branżowe przebudowy chodnika oraz budowy instalacji odprowadzenia wód opadowych na ul. Dębowej w Skarbimierzu - Osiedle.

Szanowni Państwo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, Zakład w Opolu informuje, że na terenie objętym opracowaniem przebiega dystrybucyjna sieć gazowa niskiego ciśnienia wykonana z rur stalowych DN150, DN100; oraz sieć gazowa średniego ciśnienia wykonana z rur stalowych DN100, DN80 i rur polietylenowych d90. Orientacyjna głębokość posadowienia sieci gazowej wynosi: 0,8-1,4m. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie planowaną przebudowę chodnika oraz budowę instalacji odprowadzenia wód opadowych na ul. Dębowej w Skarbimierzu - Osiedle, przy zachowaniu poniższych uwag:

- rozwiązania techniczne zblieżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów normy PN-91/M-34501, oraz do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640),
- przed rozpoczęciem robót w pobliżu sieci gazowej, należy wykonać przekopy kontrolne w obecności pracownika RDG w Brzegu, w celu ustalenia rzeczywistej głębokości posadowienia sieci gazowej,
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie i winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Brzegu,

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. budownictwa lądowego
Ryszard Borecki
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń Nr 7/96/Op

- należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie minimalnego przykrycia oraz odległości normatywnych od sieci gazowej,
- w przypadku braku możliwości zachowania minimalnego przykrycia oraz odległości normatywnych od sieci gazowej należy wystąpić o warunki jej przebudowy,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie RDG w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- strefa kontrolowana dla przedmiotowych gazociągów wynosi 1m.

Czynną sieć dystrybucyjną niskiego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonych mapach.

Czynną sieć dystrybucyjną średniego ciśnienia zaznaczono kolorem czerwonym na załączonych mapach.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

Uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Zakład M. i P.

Andrzej Iwanowicz

1. Adresat + mapy
2. RDG Brzeg
3. ZTI + mapy