

RI.271.7.2023R

**Do Wszystkich Wykonawców, Którzy Pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia**

1.SWZ XI. pkt. 10 - czy jest stworzony przedmiar robót do pobrania?

Odpowiedź: Do zadania przetargowego nie posiadamy przedmiaru.

2. Dla jakich parametrów pracy pompy ciepła został podany współczynnik efektywności COP:2,97?

Odpowiedź: COP = 2,97 (EN 14511, A7/W55).

3. Czy ktoś obliczył jakie jest zapotrzebowanie na moc cieplną przy temperaturze zewnętrznej -20st. C?

Odpowiedź: Pompy ciepła nie są jedynym źródłem ogrzewania Budyńku Centrum Kultury. Proszę kierować się podanymi w przetargu danymi.

4. Dla jakiego modelu pompy ciepła powietrze/woda został obliczony współczynnik sprawności wytwarzania nHg -3,6? (współczynnik nHg dla pomp powietrznych wynosi 2,6, sprawność podana przez Państwa może dotyczyć pomp gruntowych)

Odpowiedź: Proszę przyjąć średnią sprawność wytwarzania dla pomp typu powietrze/woda.

5. Po rozmowie z projektantem rysunku S11 -Schemat technologiczny kaskady pomp ciepła otrzymałem informację, że zaprojektowane są pomp ciepła marki Hoval. Następnie odbyłem rozmowę telefoniczną z przedstawicielem Hovala, który twierdzi że ich pompy o "podobnych" parametrach będą dostępne dopiero w przyszłym roku.

Odp: Na schematach zostały zamieszczone przykładowe rozwiązania. Zamawiający nie narzuca konkretnego modelu ani marki urządzeń.

5. Nie ma tego przetargu na stronie miniportal.uzp.gov.pl

Odpowiedź: Przetargi nie są już umieszczane na miniportalu. Jedynie na ezamówieniach i na stronie internetowej gminy.

6. Zaproponowany przez Zamawiającego jako kryterium oceny oferty okres odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy 60 miesięcy, skutkujący zerową ilością punktów jest niespotykanym okresem odpowiedzialności gwarancyjnej producentów urządzeń. W tym stanie

Odpowiedź: Wykonawca może wykupić dodatkową gwarancję na urządzenie. Jeżeli okres gwarancji jest tak problematyczny dla wykonawcy, Zamawiający zmieni parametry na

36 miesięcy – 0 pkt

60 miesięcy – 20 pkt

120 miesięcy – 40 pkt

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 23.06.2023r do godz 9:00