



Zgodnie PN-EN50341-1 minimumy odstęp izolacyjny od terenów ulicznych wynosi 2m. Dłg (dla U=123kV Dst=7m)

Investor:	<p>GINIA SKARBIMIERZ UL. PARKOWA 12 49-318 SKARBIMIERZ OSIEDLE</p>
-----------	--

Temat projektu:	P R Z E K R Ó J L I N I I		
Lokalizacja:	SKARBIMIERZ DZ. NR 264/3; 304/5; 262/1 49-318 SKARBIMIERZ		
Nazwa rysunku:	ROZBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 KV OSWIETLENIA ULICZNEGO		
Branża:	elektryczna		
Skala:	1:500		
Autorzy:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektowali:	mgr inż. Marek Waszczykowski	OPL/1823/PBE/20	
Data:	MAJ 2023 r.		
Nr rysunku:	3/E		
Sprawdził:	.....	.....	